



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 24 195 CV

Žadatel: TP EUROokna s.r.o., Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice
IČ: 25847597

Výrobek: Rámy dřevěného okna typ THERMO GOLD 78

Výrobce: TP EUROokna s.r.o., Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice

Specifikace výrobku:

| | |
|----------------|--|
| Rám a křídlo | Dřevěný třívrstvý (čtyřvrstvý) napojovaný hranol 78/80 smrk, rohové kolíkové spoje |
| Další profily | Rámová okapnice Gutmann SPREE 24 OF, křídlová okapnice Gutmann FP 8532, koncovky |
| Izolační výplň | Sendvičový izolační panel o celkové tloušťce 40 mm ve složení: 4,1 mm překližka – 0,05 mm Al-fólie – 31,7 mm PUR pěna (žlutá) – 0,05 mm Al-fólie, 4,1 mm překližka |
| Těsnění | Vnitřní a středové: Deventer SP6865 (nebo SP7603) dutinové, vkládané a v rozích nastřížené, těsnění pod zasklívací lištou Deventer S6867 |
| Kování | Celoobvodové kování Siegenia-Aubi, Titan AF, 2x OS závěs, 7 bodový uzávěr + pojistka, klika |

Vlastnost výrobku:

| Název ověřovaného parametru | Zkušební metoda | Výsledky |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Součinitel prostupu tepla U_f | ČSN EN 12412-2:2004 | 0,98 W/(m ² .K) |

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastností testovaného vzorku výše uvedeného výrobku:

Výsledek U_f vyhovuje ČSN 73 0540-2:2011 pro doporučený součinitel prostupu tepla:

$$U_f = 0,98 \leq U_{rec,20} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$$

Podklady: Protokol o zkouškách č. 239/12, AZL č. 1007.1, CSI a.s. Zlín ze dne 27.09.2012.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Petr Pokorný
Vydáno ve Zlíně, dne: 22.11.2024
Platnost do: 21.11.2027



Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI